

# BADU<sup>®</sup>TEC

**SPECK-SCHWIMMBADTECHNIK**

## Montage- und Betriebsanleitung

Umwälzpumpen für Schwimmbad-Filteranlagen



## Instructions de montage et d'utilisation

des pompes de circulation pour installations de filtration de piscines



## Installation and operation manual

for swimming pool filter circulation pumps




## Instrucciones de montaje y de utilización

de las bombas de circulación para instalaciones de filtración de piscinas



# BADU<sup>®</sup> Resort



00/07

VG 766.2140.050 ?? 00/07 D/F/GB - BA



**speck  
pumpen**



VERKAUFSGESELLSCHAFT Karl Speck GmbH & Co. KG

## **Montage- und Betriebsanleitung**

Umwälzpumpen für Schwimmbad-Filteranlagen



Seite 1

## **Instructions de montage et d'utilisation**

des pompes de circulation pour installations de filtration de piscines



Page

## **Installation and operation manual**

for swimming pool filter circulation pumps



Page

## **Instrucciones de montaje y de utilización**

de las bombas de circulación para instalaciones de  
filtración de piscinas



Página

# Instrucciones de montaje y de utilización para bombas BADU de plástico, serie BADU®Resort



## 1. Allgemeines

Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft Karl Speck GmbH & Co. KG, Neunkirchen am Sand  
Baureihe BADU®Resort

País de origen: República Federal de Alemania

Ámbito de aplicación:

La bomba para piscinas BADU®Resort se debe utilizar exclusivamente para circulación del agua de piscina en combinación con una instalación de filtrado de piscinas.

**¡El fabricante declina cualquier responsabilidad por cualquier uso distinto o uso para fines extraños!**

La bomba tiene la función de aspirar el agua de la piscina fuera de ésta y, limpiada a través de la instalación de filtrado, bombearla de retorno a la piscina. En el caso de un limpiador de fondos conectado anterior por el lado de aspiración se obtiene una aspiración efectiva del fondo gracias a la buena capacidad de aspiración.

Indicaciones de potencia y valores de consumo


Altura de elevación máxima:

BADU®Resort 30	H <sub>max.</sub> = 15,8 m	
BADU®Resort 40	H <sub>max.</sub> = 18,0 m	
BADU®Resort 45	H <sub>max.</sub> = 20,2 m	
BADU®Resort 50	H <sub>max.</sub> = 22,3 m	
BADU®Resort 55	H <sub>max.</sub> = 24,2 m	
BADU®Resort 60	H <sub>max.</sub> = 14,0 m	
BADU®Resort 70	H <sub>max.</sub> = 16,0 m	
BADU®Resort 80	H <sub>max.</sub> = 18,0 m	
BADU®Resort 110	H <sub>max.</sub> = 22,0 m	

Tipo	kW	L (mm)	Asp. ød S	Pres. ød D	Peso aprox kg
Resort 30	1,5 kW 3~	795	75	75	23
Resort 40	2,2 kW 3~	840	90	90	26
Resort 45	2,6 kW 3~	840	90	90	28
Resort 50	3,0 kW 3~	845	110	110	29
Resort 55	4,0 kW 3~	870	110	110	34
Resort 60	2,6 kW 3~	840	110	110	28
Resort 70	3,0 kW 3~	845	110	110	29
Resort 80	4,0 kW 3~	870	110	110	34
Resort 110	5,5 kW 3~	885	110	110	41

## Dibuja acotado

Medidas en mm




**¡Reservado el derecho aq realizar modificaciones técnicas!**

Z.-Nr. D 95.10.002

# Curvas de características BADU®Resort,

Válido para agua  
a 20°C

KL 95.10.005



Datos técnicos a 50 Hz	BADU	Resort 30	Resort 40	Resort 45	Resort 50	Resort 55	Resort 60	Resort 70	Resort 80	Resort 110
Aspiración/presión, d (mm)		75 / 75	90 / 90	90 / 90	110 / 110	110 / 110	110 / 110	110 / 110	110 / 110	110 / 110
Conduc. Aspiración/presión recom. Tubo de PVC, d		75 / 75	90 / 90	90 / 90	110 / 110	110 / 110	110 / 110	110 / 110	140 / 140	160 / 140
Toma de potencia P <sub>1</sub> (kW) 3~ Y/Δ 400/230 V		1,90	2,70	3,30	3,80	-	3,30	3,80	-	-
Potencia suministrada P <sub>2</sub> (kW) 3~ Y/Δ 400/230 V		1,50	2,20	2,60	3,00	-	2,60	3,00	-	-
Tensión nominal (A) 3~ Y/Δ 400/230 V		3,3/5,7	4,6/8,0	5,6/9,7	6,2/10,7	-	5,6/9,7	6,2/10,7	-	-
Toma de potencia P <sub>1</sub> (kW) 3~ Y/Δ 690/400 V		-	-	-	-	4,80	-	-	4,80	6,40
Potencia suministrada P <sub>2</sub> (kW) 3~ Y/Δ 690/400 V		-	-	-	-	4,00	-	-	4,00	5,50
Tensión nominal (A) 3~ Y/Δ 690/400 V		-	-	-	-	4,5/7,8	-	-	4,5/7,8	6,3/11,0
Peso (kg)		23,0	26,0	28,0	29,0	34,0	28,0	29,0	34,0	41,0

Tipo de protección IP X4  
Clase de calor F  
Revoluciones (min.<sup>-1</sup>) aprox. 2840  
Nivel de presión sonora constante dB (A) ≤ 70<sup>1)</sup>  
Temperatura del agua (°C) máx. 60  
Presión interna del cuerpo (bar) max. 2,5

Para tensión normalizada según IEC 38 y DIN EN 60034 (Tensión europea).  
Apropiado para servicio continuo a 3~ Y/Δ 380-420 V / 220-240 V  
3~ Y/Δ 690 V / 400 V  
Tolerancias ± 5%.  
Bombas probadas GS según EN 60335-1.

<sup>1)</sup> Medido con medidor de nivel sonoro según DIN 45635.

## 2. Seguridad

Estas instrucciones de manejo contienen indicaciones básicas que se deben observar en la colocación, el manejo y el mantenimiento. Por este motivo el montador y el personal especializado / usuario responsable deben leer obligatoriamente estas instrucciones antes del montaje y la puesta en servicio y deben estar siempre disponibles en el lugar de utilización de la máquina / instalación.

Se deben observar, no sólo las indicaciones de seguridad generales mencionadas en este punto Seguridad, sino también las indicaciones especiales de seguridad incluidas en los otros puntos, como p.e. para el uso privado.


### 2.1 Identificación de advertencias en las instrucciones de manejo

Las advertencias de seguridad contenidas en estas instrucciones que en caso de no ser observadas pudieran causar peligro para las personas están introducidas especialmente con símbolos generales de peligro



Símbolo de seguridad según DIN 4844 - W 9

en caso de advertencia de tensión eléctrica con



Símbolo de seguridad según DIN 4844 - W 8

En el caso de las indicaciones de seguridad cuya no-observación pudieran causar peligro para la máquina y su funcionamiento, así como originar daños al entorno, están introducidas con la palabra

**ATENCIÓN**

Las advertencias colocadas directamente en la máquina como p.e.

- Flecha de sentido de rotación
- Identificación para conexiones de fluidos

deben observarse obligatoriamente y mantenerse en un estado perfectamente legible.

## 2.2 **Cualificación y formación del personal**

El personal para el manejo, mantenimiento, inspección y montaje debe demostrar disponer de la cualificación necesaria para estos trabajos. El usuario debe regular con precisión el ámbito de responsabilidad, la competencia y la vigilancia del personal. Si el personal no dispone de los conocimientos necesarios, éste debe ser formado e instruido. En caso necesario, y a petición del usuario de la máquina, esta formación puede ser realizada por el fabricante / proveedor. Además el usuario debe asegurarse de que el personal comprende completamente el contenido de las instrucciones de manejo.

## 2.3 **Peligros en caso de no observar las indicaciones de seguridad**

La no-observación de las indicaciones de seguridad puede tener como consecuencia tanto el peligro para personas como para el entorno y la máquina. La no-observación de las indicaciones de seguridad puede conducir a la pérdida de cualquier reclamación de reposición por daños.

En particular, la no-observación puede originar por ejemplo los siguientes peligros:

- Fallo de importantes funciones de la máquina / instalación
- Fallo de los métodos prescritos para el mantenimiento y la conservación
- Peligro para las personas debido a influencias eléctricas, mecánicas y químicas
- Peligro para el medio ambiente debido a fugas de materiales peligrosos
- Deterioro de dispositivos y construcciones

## 2.4 **Trabajar con seguridad**

Deben observarse las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones, las prescripciones nacionales correspondientes para la prevención de accidentes, así como las eventuales prescripciones internas de trabajo, servicio y seguridad del usuario.

## 2.5 **Indicaciones generales de seguridad para el usuario**

Si partes de la máquina fría o caliente pueden conllevar peligro, estas partes deben ser protegidas contra el contacto por parte del constructor.

La protección contra contacto de las piezas móviles (p.e. acoplamiento) no debe retirarse cuando la máquina se encuentra en servicio.

Las pérdidas por fuga (p.e. del retén del eje) de materiales peligrosos (p. e. explosivos, venenosos, calientes) deben ser de tal modo que no causen ningún peligro para las personas ni para el medio ambiente. Se deben mantener las estipulaciones legales.

Se deben excluir los riesgos por energía eléctrica, para más detalles al respecto ver p. e. las prescripciones de la VDE y de las compañías eléctricas locales.

## 2.6 **Indicaciones de seguridad para trabajos de mantenimiento, inspección y montaje**

El usuario debe procurar que todos los trabajos de mantenimiento, inspección y montaje sean realizados por personal especializado cualificado y autorizado que se habrá informado suficientemente con el estudio detallado de las instrucciones de manejo.

Se deben observar las prescripciones para la prevención de accidentes.

Por principio los trabajos en la máquina solamente deben realizarse con ésta parada

Es obligatorio respetar el modo de proceder para parar la máquina descrito en las instrucciones de manejo.

Las bombas o agregados de bombas que transportan medios perniciosos para la salud deben ser descontaminados.

Inmediatamente después de finalizar los trabajos se deben volver a colocar y/o poner en funcionamiento todos los dispositivos seguridad y de protección.

Antes de volver a poner en servicio se deben observar los puntos indicados en el apartado Primera puesta en servicio.

### 2.7 Transformación arbitraria y construcción de recambios

La transformación o las modificaciones en la máquina solamente están autorizadas con el acuerdo del fabricante. Los recambios originales y los accesorios autorizados por el fabricante sirven a la seguridad. Utilizar otras piezas puede suspender la responsabilidad sobre las consecuencias resultantes.

### 2.8 Modos de funcionamiento improcedentes

La seguridad de funcionamiento de la máquina suministrada solamente está garantizada si se utiliza conforme a lo prescrito en la sección 1 - Generalidades - de las instrucciones de manejo. En ningún caso se deben sobrepasar los valores límites indicados en las hojas de características. Las bombas solamente deben trabajar en el ámbito de la curva característica indicada.

#### Normas citadas y otros documentos

DIN 4844 Parte 1	Identificación de seguridad; Símbolos de seguridad W 8 Anexo 13
DIN 4844 Teil 1	Identificación de seguridad; Símbolos de seguridad W 9 Beiblatt 14

## 3. Transporte y almacenamiento intermedio

3.1 Debe evitarse el almacenamiento intermedio en un entorno con elevada humedad del aire y temperaturas cambiantes. La formación de agua de condensación puede atacar los bobinados y las piezas metálicas. En este caso queda cancelado cualquier derecho de garantía.

Las asas de sustentación en el motor solamente están calculadas para el peso del motor. Para la elevación de un agregado formado por motor y bomba debe colgarse tanto por la parte del motor como de la bomba.

3.2

#### ATENCIÓN

¡Utilizar solamente aparatos elevadores apropiados y técnicamente impecables así como medios de elevación de carga con suficiente fuerza portadora!

## 4. Descripción

Las bombas de plástico de la serie BADU®Resort están ideadas para la circulación del agua de la piscina en combinación con la correspondiente instalación de filtrado. Las piezas de plástico que entran en contacto con el medio están fabricadas en su mayoría de polipropileno reforzado PP GF 30 y tienen en consecuencia una excelente resistencia a la corrosión frente al agua de la piscina y los medios de tratamiento del agua habituales para el cuidado del agua. El cuerpo de la bomba no contiene insertos. Así pues, también el cuerpo es reciclable.

El eje del motor actúa simultáneamente como eje de la bomba, sobre el que está sujeta la turbina. Como retén para eje sirve un retén frontal de fuelle que está asentado sobre el buje de plástico de la turbina. Con ello se obtiene una separación segura entre el agua de la piscina y el motor eléctrico. Gracias a la construcción en bloque, las bombas requieren poco espacio. Son accionadas con motores de corriente trifásica o de corriente alterna. En la carcasa de la bomba está integrado un cesto de prefiltro (143) que mantiene alejado del interior de la bomba las impurezas más gruesas.

## 5. Colocación / Montaje

### 5.1

#### ATENCIÓN

La bomba está equipada con un motor de tipo de protección IP X4. A pesar de ello, cuando se coloque a la intemperie, recomendamos prever una protección sencilla contra la lluvia. Ello aumenta la vida de su bomba. En un espacio cerrado, como p.e. una sala técnica, un sótano o un hueco de bomba, es imprescindible que exista un desagüe de suelo suficientemente dimensionado.

El tamaño del desagüe de suelo se rige ante todo por el tamaño de la piscina, del volumen de la corriente de circulación, pero también por la posibilidad de posibles fugas en el sistema de circulación del agua de la piscina.

En un recinto de instalación húmedo se debe procurar suficiente ventilación y aireación para que por una parte no se pueda formar agua de condensación y por la otra exista suficiente refrigeración de los motores de la bomba y otros elementos de la instalación, p.e. armarios de conmutación y aparatos de control. En ningún caso la temperatura ambiente debe superar los 40°C.

La colocación de las bombas, así como la ejecución de los trabajos de instalación deben realizarse de tal modo que se reduzcan tanto las transmisiones de ruido del cuerpo como también del aire de la bomba. Para ello se deben observar las prescripciones competentes, p.e. DIN 4109. La bomba se puede colocar p.e. sobre un fundamento con espuma de corcho o sobre materiales absorbentes de vibraciones (p.e. espumas con la correspondiente dureza). Las conducciones deben tenderse libres de tensión y eventualmente elásticas.

Se debe vigilar que exista suficiente reserva de espacio para que se puedan desmontar la unidad de motor en sentido ventilador del motor, min. 120 mm, y el cesto de prefiltro (143) hacia arriba, min. 380 mm; vea las indicaciones en el dibujo acotado. Para la sujeción de la bomba se deben utilizar exclusivamente tornillos, roscas o tacos en el fundamento para no bloquear el desmontaje de la unidad del motor.

### 5.2 Instalación

En ningún caso puede utilizarse la bomba como punto fijo para las conducciones. Fuerzas ni momentos (p.e. por torsión o por dilatación por calor) del sistema de conducción no deben actuar sobre la bomba. Las conducciones deben recogerse inmediatamente delante de la bomba y conectarse sin tensiones. Esto debería realizarse utilizando compensadores apropiados.

En el caso de exceso de fuerzas de las conducciones pueden aparecer p.e. puntos no estancos en la propia bomba o en las uniones por brida, que conllevan la violenta salida del medio de transporte.

Para evitar la formación de sacos de aire, la conducción de aspiración se debe tender continuamente ascendente hacia la bomba, la de alimentación continuamente descendente.

Según el tipo de instalación y de bomba, se recomienda la instalación de bloqueadores de retrocirculación y de dispositivos de cierre.

Las dilataciones de las conducciones originadas por la temperatura deben ser interceptadas tomando medidas apropiadas. Recomendamos incorporar compensadores directamente entre la bomba y la conducción.

Deben evitarse imperativamente las válvulas de cierre de golpe (tipo impacto) en las conducciones. ¡Los choques de presión que pueden originar pueden sobrepasar la presión máxima admisible del cuerpo! Para evitar choques de presión demasiados fuertes deben instalarse amortiguadores de choques de presión o cámaras de aire.

**Atención:** Los enlaces ABS, los manguitos con borde (721) requieren un tiempo de endurecimiento más prolongado. La puesta en servicio no es posible hasta transcurridas como mínimo 12 horas.

5.3

### ATENCIÓN

#### Mecánica / hidráulica:

La bomba debe colocarse horizontal y en seco. Se puede montar tanto **por debajo** del nivel del agua (funcionamiento de entrada, máx. 5 m) como **por encima** del nivel del agua (funcionamiento de aspiración). En este caso la altura de aspiración entre el nivel del agua y la bomba (altura geodésica) no debe sobrepasar los 3 m. La altura de aspiración queda considerablemente disminuida por la resistencia al flujo en la conducción de aspiración en caso de conducciones demasiado largas y/o dimensionadas demasiado pequeñas.

En caso de conducción no estanca, la bomba aspira mal o no aspira en absoluto. Las dimensiones de las conducciones indicadas en las tablas para las **conducciones de aspiración** solamente son válidas para un longitud de conducción de **máximo 5 m**.

Conducciones más largas aumentan la resistencia y empeoran los comportamientos de aspiración. También aumenta el riesgo de formación de cavitación.

**Se debe vigilar la estanqueidad de la conducción de aspiración, ya que en caso de conducción de aspiración no estanca la bomba aspira mal o no aspira en absoluto.**

La trapa transparente también debe estar atornillada estanca. La conducción de aspiración debe ser tan corta como sea posible. De este modo se reduce el tiempo de aspiración, que depende del volumen de aire en la conducción de aspiración. En el caso de conducciones de aspiración muy largas puede ser de hasta 12 min. La conducción de aspiración debería tenderse hasta la bomba en lo posible bajo el nivel del agua. Ahí donde la bomba se instale por encima del nivel del agua se recomienda instalar en la conducción de aspiración una válvula de pie. Con ello, al parar la bomba la conducción de aspiración no se puede vaciar. De este modo el tiempo de aspiración permanece corto, p.e. después de limpiar el cesto de prefiltro (143).

5.4



**Eléctrica: ¡la conexión eléctrica la debe realizar solamente un especialista!**

Antes de realizar los trabajos eléctricos o de mantenimiento debe quitarse la tensión de todos los elementos.

Vigile que en la instalación eléctrica se prevea un dispositivo de separación que permita la separación de la red con una apertura de contacto de cada polo de como mínimo 3 mm. Esta bomba está construida según tipo de protección I. La temperatura ambiente no debe sobrepasar como máximo los 40°C.

En el caso de las bombas con motores de corriente trifásica debe estar instalado un conmutador de protección de motor correctamente ajustado. De lo contrario, en caso de daño del motor deja de tener efecto cualquier reclamación de garantía.

Los motores están contruidos según ISO KI. F (clase calor) y pueden alcanzar fuera en los nervios temperaturas de hasta 70°C.

**Cuidado: utilización de la bomba para piscinas y su ámbito de protección solamente permitido cuando éstos están contruidos según DIN/VDE 0100 parte 702. Por favor, pregunte a su electricista. El circuito eléctrico alimentado debe estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente defectuosa con una corriente en derivación nominal de  $I_{\Delta N} \leq 30$  mA.**


De acuerdo con la Norma, deben ser utilizados los tipos de conducción H05RN – F o H07RN – F. Además la sección mínima admisible debe estar adaptada a la potencia del motor y a la longitud de la conducción.

## 6. Primera puesta en servicio

6.1

### ATENCIÓN

Aflojar la tuerca de la tapa (160.2) sobre el cesto de prefiltro (143) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, eventualmente utilizar la llave de apertura (577). Colocar la llave de apertura en la parte superior entre las levas de la tuerca (ver figura 1). Tenga cuidado que la llave de apertura (577) encaje en el anillo inferior de la tuerca (figura 2). Gire en sentido contrario a la agujas del reloj (figura 3). **¡La llave de apertura (577) solamente debe utilizarse para la apertura!** Levantar la tapa transparente (160.1). Llenar la bomba lentamente con agua limpia hasta la conexión de aspiración. Colocar la tapa transparente (160.1) y vigilar que la junta tórica (412.1) se encuentre en la muesca de la carcasa. Apretar la tuerca de la tapa (160.2) **con la mano**. De lo contrario la bomba no puede aspirar o no puede hacerlo con toda la fuerza. **¡No dejar funcionar la bomba en seco! ¡Tampoco para controlar el sentido de giro!**



Z.-Nr.: W 95.10.026

6.2

**ATENCIÓN**

¡Conectar la bomba sólo con el dispositivo de cierre lado presión medio abierto! Sólo después de alcanzar las revoluciones completas ajustarlo lentamente hasta el punto de servicio.

6.3

**ATENCIÓN**

Antes de la puesta en servicio de la bomba después de un periodo prolongado de paro o de almacenamiento debe comprobar la marcha fácil. Para ello introduzca un destornillador en la muesca en el extremo del eje del motor (lado ventilador) y girar manualmente en el sentido de rotación del motor. O, en caso necesario, retirar la tapa del ventilador y, también con la mano, mover el rodete del ventilador en el sentido de rotación del motor. Tras la puesta en servicio vigilar la estanqueidad del retén frontal.

6.4

**ATENCIÓN**

La bomba no puede ser puesta en servicio sin cesto de prefiltro (143), ya que de lo contrario se podría obturar y bloquear.

6.5

**ATENCIÓN**



En el caso de motores de **corriente trifásica** se debe vigilar en la primera conexión que el motor gire en el sentido de la flecha pegada (visto desde el lado del ventilador en sentido contrario al de las agujas del reloj). ¡Si no es así, llamar inmediatamente a un técnico! Intercambiar dos fases. En el caso de sentido de rotación equivocado la bomba es más ruidosa y transporta menos.

6.6

**ATENCIÓN**

¡Por favor, vigile que los dispositivos de cierre incorporados en la conducción de aspiración y de presión estén completamente abiertos durante el funcionamiento, ya que la bomba no debe funcionar nunca con los dispositivos de cierre cerrados!

**7. Mantenimiento / conservación**

**ATENCIÓN**

Debe limpiar regularmente el cesto de prefiltro (143). Si el cesto está sucio o lleno, el flujo de la bomba retrocede y no se produce suficiente filtración.

**7.1 Limpiar el cesto de prefiltro**

1. Desconectar la bomba.
2. Cerrar los dispositivos de cierre.
3. Abrir la tuerca de la tapa (160.2), vea también el punto 6.1, Levantar la tapa transparente (160.1). Sacar el cesto de prefiltro (143), limpiarlo y volver a colocarlo.

Colocar la tapa transparente (160.1) y apretar estanco la tuerca de la tapa (160.2) (ver Punto 6.1 y 6.3).

4. Abrir los dispositivos de cierre.
5. Volver a conectar la bomba.

7.2

### ATENCIÓN

Si la bomba es puesta fuera de servicio por el contacto de protección de bobinado o por el conmutador de protección del motor, se debe interrumpir la alimentación de corriente y controlar si la bomba se deja hacer girar con facilidad. Para ello, haga girar el eje del motor por el lado del ventilador con un destornillador o similar. Si el eje del motor va fuerte, un profesional debe revisar la bomba. Si la bomba marcha con facilidad, vuelva a conectar la alimentación de corriente. Después de enfriarse el motor, el contacto de protección de bobinado se conecta de nuevo por sí solo, o volver a apretar el botón del conmutador de protección del motor. Esto solamente puede suceder **una vez más**. ¡Por favor, compruebe la toma de corriente eléctrica! Después de dispararse otra vez el contacto de protección de bobinado o el conmutador de protección del motor, un profesional debe determinar la causa de la anomalía (p.e. bloqueo de la bomba debido a suciedad, arena al limpiar el fondo). Controlar la toma de corriente y los fusibles.

7.3

### ATENCIÓN

Si la bomba está clavada, debe limpiarse. Conectar varias veces la bomba bloqueada puede tener como consecuencia daños en el motor. ¡En este caso queda sin efecto la garantía!

7.4

### ATENCIÓN

¡El desagüe de derrame entre el cuerpo de la bomba y el motor no puede estar obstruido / estanqueizado, de lo contrario asciende en el interior y se daña el motor! ¡Asegúrese que debido a eventuales derrames no puedan aparecer deterioros consecuentes! Eventualmente prevea un dispositivo de recogida adecuado.

7.5

### ATENCIÓN

#### Importantes indicaciones para la reparación

##### Desmontaje:

##### Cambio del retén frontal:

Debe apagar la bomba y desconectarla completamente de la red. **El cambio debe realizarlo un profesional. El retén frontal (433) siempre se debe cambiar completo.** Para este fin no es necesario desmontar toda la bomba. Solamente se debe desmontar del cuerpo (101) la unidad de motor aflojando los 12 tornillos con rosca cortante (900) y los 4 tornillos de hexágono interior (914.1).

Desmontar la rueda motriz:

En la BADU®Resort la turbina está colocada sobre el eje del motor.

Destornillar la tuerca ciega (922) con la junta tórica (412.6). Sacar la turbina (230) del eje del motor.

### **Montaje**

Montaje del nuevo retén frontal completo:

Humedecer ligeramente con agua jabonosa el buje de la turbina (230) y la mancheta del contraretén completo y con ambos pulgares presionar el retén frontal (433) sobre el buje de la turbina y meter a presión el contraretén en la carcasa de juntas (161.2).

Volver a montar la turbina:

Antes de volver a montar la turbina, limpiar la superficie deslizante del contraretén y del retén frontal, p.e. con alcohol de quemar o con un pañuelo de papel.

En primer lugar meter la turbina (230) en el eje del motor hasta el tope. A continuación volver a atornillar la tuerca ciega (922) con la junta tórica (412.6)

Volver a montar la unidad de motor en el cuerpo de la bomba:

Antes de volver a atornillar los 12 tornillos de rosca cortante (900), girarlos hacia la izquierda hasta encontrar de nuevo mediante encastre el paso de rosca cortado; sólo entonces apretar atornillando. Por favor vigile que los tornillos no se aprieten demasiado (par de apriete 7 Nm). Apretar los tornillos de hexágono interior (914.1) con un par de apriete de 3 Nm sobre cruz.

**¡No usar la fuerza!**

7.6

### **ATENCIÓN**

En caso de riesgo de heladas se debe vaciar la bomba a tiempo. Para ello, abra la tapa de cierre (582) y deje salir el agua de la bomba. Vacíe también las conducciones afectadas por las heladas.

## **8. Anomalías**

Como retén para el eje sirve un retén frontal (433). Es normal si de tanto en tanto aparecen algunas gotas de agua, sobre todo durante el tiempo de entrada. Con el tiempo, y en función de la naturaleza del agua y de las horas de servicio, esta junta puede dejar de ser estanca. Cuando sale agua de forma continuada se debe montar un nuevo retén frontal (433) completo (vea 7.5).

**En caso de irregularidades le recomendamos que primero se ponga en contacto con el constructor de piscinas de la instalación.**

¡Al cambiar el cojinete de bolas del motor se deben emplear cojinetes con aire C3 y grasa para temperaturas elevadas (aprox. 180°C)!

Al conectar de nuevo debe observar el punto 6.

## 9. Zugehörige Unterlagen

### Lista de piezas de recambio con materiales

Esquema de despiece vea página ??

#### BADU®Resort 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 110

Pieza	Unidades	Denominación	Material Observaciones
101	1	Cuerpo Ø 110 BADU®Resort 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 110	PP GF 30
101	1	Cuerpo Ø 90 BADU®Resort 30 / 40 / 45	PP GF 30
113	1	Brida	PP TV 40
143	1	Cesto de prefiltro	PP
160.1	1	Tapa transparente	PC
160.2	1	Tuerca de la tapa	PA 66 GF 30
161.2	1	Carcasa de juntas Ø 150 BADU®Resort 30 / 40 / 45 / 50 / 55 y 110	PP TV 40
161.2	1	Carcasa de juntas Ø 135 BADU®Resort 60 / 70 / 80	PP TV 40
174.2	1	Difusor Ø 90 BADU®Resort 60 / 70 / 80	PP GF 30
174.2	1	Difusor Ø 110 BADU®Resort 110	PP GF 30
174.2	1	Difusor Ø 60 BADU®Resort 30 / 40 / 45 / 50 / 55	PP GF 30
174.3	1	Disco de tapa para difusor Ø 60 BADU®Resort 30 / 40 / 45 / 50 / 55	PP GF 30
174.4	1	Confusor para difusor Ø 60	PP GF 30
230	1	Turbina	PP GF 30
412.1	1	Junta tórica	NBR 50° S
412.11	2	Junta tórica BADU®Resort 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 110	NBR 60° S
412.11	2	Junta tórica BADU®Resort 30 / 40 / 45	NBR 60° S
412.2	1	Junta tórica	NBR 60° S
412.5	1	Junta tórica	NBR 70° S
412.51	1	Junta tórica BADU®Resort 30 / 40 / 45 / 50 / 55	NBR 60° S
412.6	1	Junta tórica	Viton 70° Shore
433	1	Retén frontal completo Ø 20 - retén frontal - contraretén - mancheta	Q 54 PG Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> NBR
507	1	Rompeaguas	NBR
554.1	16	Arandela	A2
554.11	4	Arandela	A2
554.2	4	Arandela	A2

Pieza	Unidades	Denominación	Material Observaciones
577	1	Llave de apertura	PP GF 30 negro
580	4	Capuchón hexagonal para tuerca M6	PE negro
582	1	Verschlusskappe mit Flachdichtung	PP amarillo (CH) NBR 60° Shore
595	2	Tope de goma BADU®Resort 30; 1 delante; 1/2 detrás - centro	NBR
595	3	Tope de goma BADU®Resort 40 a 80; 1 delante; 1 izquierda - 1 derecha	NBR
595	4	Tope de goma BADU®Resort 110; 1 delante – 1 izquierda – 1 centro – 1 derecha	NBR
595.1	1	Tope de goma Carcasa 1 delante	NBR
721	2	Racor de paso para enroscado Ø 110 BADU®Resort 50 / 55 / 60 / 70 / 80 /110	PA 66 GF 30
721	2	Manguito con borde para tubo de PVC Ø 110 BADU®Resort 50 / 55 / 60 / 70 / 80 /110	ABS
721	2	Racor de paso para enroscado Ø 90 BADU®Resort 30 / 40 / 45	PA 66 GF 30
721	2	Manguito con borde para tubo de PVC Ø 75 BADU®Resort 30	ABS
721	2	Manguito con borde para tubo de PVC Ø 90 BADU®Resort 40 / 45	ABS
800	1	Motor (eje de motor)	1.4057
894	1	Pie del motor	PP GF 30
894.1	8	Adaptador BADU®Resort 40 / 45 / 50 / 60 / 70 Montados 4 a la izquierda y 4 a la derecha	PP
894.1	4	Adaptador BADU®Resort 55 / 80; montados 2 a la izquierda y 2 a la derecha	PP
894.2	1	Pie adaptador BADU®Resort 30; montado en el centro	PP GF 30
900	12	Tornillo de rosca cortante	A 2
900.1	3	Tornillo de cabeza avellanada (de estrella)	A 2
900.2	2	Tornillo de rosca cortante (de estrella)	A 2
914.1	4	Tornillos de hexágono interior	A 2
914.2	4	Tornillo de hexágono interior	A 2
920.1	4	Tuerca de diente de retención	A2
922	1	Tuerca de turbina * montaje según D21.503	PP GF 30 con inserto de Ms

¡En caso de pedido de piezas de recambio rogamos indiquen el modelo y número de serie de la bomba, la potencia del motor y el número de pieza correspondiente! ¡Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas!


## Servicio postventa, servicio de reparaciones y recambios

Teléfono 09123-949-700

Telefax 09123-949-245


E-mail [service@speck-pumps.com](mailto:service@speck-pumps.com)

Croquis de despiece  
 BADU®Resort 30 / 40 / 45 / 50 / 55



W95.10.001

Croquis de despiece  
 BADU®Resort 60 / 70 / 80 / 110



W95.10.001-1



# EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaración de conformidad CE

## im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang II A

as defined by machinery directive 89/392/EEC, Annex II A  
conformément à la directive CE relative aux machines 89/392/CEE, Annexe II A  
conforme a la directiva CE relativa a las máquinas 89/392/CEE Anexo II A

Hiermit erklären wir, dass das Pumpenaggregat

Herewith we declare that the pump unit

Par la présente, nous déclarons que le groupe moteur-pompe

Por la presente declaramos que el grupo motor-bomba

### Type:

Type / Type / Tipo

### Auftrags-Nr.:

Commissions no. / N°d'ordre / N° de pedido

### Baureihe:

Series / Série / Serie

BADU®Resort

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

complies with the following provisions applying to it / correspond aux dispositions pertinentes suivantes /  
corresponde a las siguientes disposiciones pertinentes

### EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

EC-Machinery directive 98/37/EC / CE-Directives européennes 98/37/CE / CE-Directivas europeas 98/37/CE

### EMV-Richtlinie 89/336/EWG, i.d.F. 93/68/EEC

EMC-Machinery directive 89/336/EEC, in succession 93/68/EEC / CE-Directives sur la compatibilité  
électromagnétique 89/336/CEE modifiées par 93/68/CEE / Directivas CE acerca de la compatibilidad  
Electromagnética 89/336/CEE modificadas por 93/68 CEE

### EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) i.d.F. 93/68/EWG

EC-Low voltage directive (73/23/EEC) in succession 93/68/EEC / CE-Directives basse tension  
(73/23/CEE) suivies de 93/68/CEE / Directivas CE baja tensión (73/23/CEE) seguidas de 93/68/CEE

### EG-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Directive 2002/96/EC (WEEE) / Directive 2002/96/CE (DEEE) / Directiva 2002/96/CE (DEEE)

### EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

Directive 2002/95/EC (RoHS) / Directive 2002/95/CE (RoHS) / Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere

applied harmonized standards, in particular

Normes harmonisées utilisées, notamment

Normas armonizadas utilizadas, especialmente

EN 809

EN 60335-1


EN 60335-2 - Teil 41

EN 50081-1-2

EN 50082-1-2



i.V. F. Eisele  
(Technischer Leiter)  
(Technical director)  
(Directeur Technique)  
(Director Técnico)



ppa. A. Herger  
(Vertriebs- und Marketingleiter)  
(Director of Sales & Marketing)  
(Directeur des Ventas)  
(Director de Ventas)

D-91233 Neunkirchen a. Sand, 00.00.2007

Ort Datum

place date

Fait à ,le

En, a

Adresse / Address / Adresse:

Hauptstraße 1-3, D-91233 Neunkirchen a. Sand